

Сводная таблица о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2021г.

№п/п	Наименование объекта	Местонахождение объекта	Адрес	Период ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность
	Диспетчерское наименование (пс, лэп, ктп, рп)	(наименование муниципального образования, поселения)	(улица, микрорайон, квартал)	Начало ремонта	Окончание ремонта	Кол-во дней	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТП-242	г. Армавир, ДНТ "Поселок Восход"	ул.Тенистая	03.06.2021 13-00	03.06.2021 17-00	1	Ремонтно-восстановительные работы на ВЛЭП 0,4 кВ. (Замена опор).
2	ТП-914п	г. Армавир, п. ВНИИМК		08.06.2021 11-30	08.06.2021 17-00	1	Очистка от кустарной растительности охранной зоны ВЛЭП 0,4 кВ. Протирка силовых трансформаторов, масляных реакторов. Проверка и протяжка гаек анкерных болтов.
3	ЧМ-101-500	г. Майкоп, ДНТ "Мичуринец"		09.06.2021 14-25	09.06.2021 15-00	1	Ремонтно-восстановительные работы на силовом трансформаторе. Замена диэлектрического уплотнения изолятора.
4	ЧМ-101-500	г. Майкоп, ДНТ "Мичуринец"		16.06.2021 14-00	16.06.2021 16-00	1	Демонтаж ВЛ 10кВт с аварийных опор, монтаж ограждения охранной зоны ТП.
5	ТП-1084п, ТП-1085п	г. Новороссийск, с. Васильевка, снт Василек		18.06.2021 13-00	18.06.2021 15-00	1	Замена приборов учета в ТП.
6	ТП-331	г.Новороссийск, СНТ "Юг"		18.06.2021 13-00	18.06.2021 16-00	1	Ремонтно-восстановительные работы в ТП. Замена трансформаторов тока.
7	АД3-975П	г. Новороссийск, с. Глебовское, снт Залесье		19.06.2021 9-00	19.06.2021 16-00	1	Ремонтно-восстановительные работы выключателя нагрузки на ВРУ 10кВ, замена силового трансформатора.
8	ТП-242	г. Армавир, ДНТ "Поселок Восход"	ул. Грибная	25.06.2021 11-30	25.06.2021 14-00	1	Замена силового провода ВЛ 0,4кВ.
9	ТП-0192	г. Армавир		29.06.2021 9-00	29.06.2021 16-00	1	Замена приборов учета и трансформаторы тока в ТП.

