

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше ООО "Юг-Энергосеть" за IV квартал 2025г

№п/п	Наименование питающего центра	Район	Напряжение кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов шт.х МВА	Максимально допустимая нагрузка питающего центра кВА*	Максимальная (разрешенная) мощность кВА	Мощность по договорам на ТП, кВА	Свободная трансформаторная мощность с учетом договоров на ТП, кВА
1	ПС 110/35/10 кВ"Тимашевская" ВЛ-35кВ	г. Тимашевск	35/6 кВ	T1*7,5 T2*2,5	6750	5500	0	1250
2	ПС /35/10 кВ"Новоминская-Колос" ВЛ-35кВ	ст-ца Новоминская	35/10 кВ	T1*4,0	3600	3500	0	100
3	ПС /35/10 кВ"Ленинградский" ВЛ-35кВ	ст-ца Ленинградская	35/10 кВ	T1*4,0 T2*3,2	3600	1442	0	2158
4	ПС 35/6 кВ НТЭЦ "Новокубанская"	г. Новокубанск	35/6 кВ	T1*3,2	2880	2500	0	380

* Под максимальной допустимой нагрузкой понимается увеличенная на 5% мощность наименьшего из установленных на ПС трансформаторов с учетом возможного резерва мощности по сети 6-10 кВ; для однотрансформаторных ПС - номинальная мощность трансформатора

Главный инженер ООО "Юг-Энергосеть"

Д.Г. Погорелов