

3. Техническое состояние сетей

Информация раскрывается в соответствии с п.19 пп.Г Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Ремонтные работы в 2026 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт·ч)	Источник информации (наименование журнала)	Причина	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления
	Дата	Время		Дата	Время				
Январь	22.01.2026	10:00	Техническое обслуживание, протяжка контактов, замена главного рубильника в ТП- 1-129 г. Геленджик, с. Адербиевка с/т Механизатор	22.01.2026	12:00	0,100	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	24.01.2026	12:30	Отключение ТП-0214 (г. Армавир, СНТ "Нефтяник") носит плановый характер и обусловлено требованиями безопасности при устранении повреждения на смежном объекте — ТП-0215 (г. Армавир, СНТ "Кубань"), поскольку оба объекта запитываются от общего фидера РП-2, и проведение ремонтных работ на ТП-0215 требует снятия напряжения со всей секции шин.	24.01.2026	18:00	1,650	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
Февраль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Март	19.03.2026	10:30	Техническое обслуживание, протяжка контактов ТП-222п г.Новороссийск, Палагина щель (с. Федотовка) СНТ Прибой	19.03.2026	15:30	0,207	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-