

3. Техническое состояние сетей

Информация раскрывается в соответствии с п.19 пп.Г Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Ремонтные работы в 2026 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт.ч)	Источник информации (наименование журнала)	Причина	Мероприятия для предотвращения ограниченный потребления
	Дата	Время		Дата	Время				
Январь	22.01.2026	10:00	Техническое обслуживание, протяжка контактов, замена главного рубильника в ТП- 1-129 г. Геленджик, с. Адербиевка с/т Механизатор	22.01.2026	12:00	0,1000	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	24.01.2026	12:30	Отключение ТП-0214 (г. Армавир, СНТ "Нефтяник") носит плановый характер и обусловлено требованиями безопасности при устранении повреждения на смежном объекте — ТП-0215 (г. Армавир, СНТ "Кубань"), поскольку оба объекта запитываются от общего фидера РП-2, и проведение ремонтных работ на ТП-0215 требует снятия напряжения со всей секции шин.	24.01.2026	18:00	1,6500	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
Февраль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Март	19.03.2026	10:30	Техническое обслуживание, протяжка контактов ТП-222п г.Новороссийск, Палагина щель (с. Федотовка) СНТ Прибой	19.03.2026	15:30	0,2070	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
Апрель	10.04.2026	10:00	Выполнение работ по замене силового трансформатора в трансформаторной подстанции ТП-1-176, расположенной по адресу: г. Геленджик, СНТ Садовод.	10.04.2026	13:16	0,4578	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	16.04.2026	10:00	Выполнение работ по замене силового трансформатора в трансформаторной подстанции ТП-1-180, расположенной по адресу: г. Геленджик, СНТ "Садовод".	16.04.2026	16:00	0,8100	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	17.04.2026	8:30	Замена трансформаторов тока и оснащение прибора учета устройством сбора/передачи данных (модемом) в трансформаторной подстанции ТП-222п, расположенной по адресу: г. Новороссийск, с. Федотовка, Палагина щель, СНТ «Прибой».	17.04.2026	11:00	0,1035	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	17.04.2026	11:06	Обследование технического состояния прибора учета электроэнергии (высоковольтного) на предмет его пригодности к дальнейшей эксплуатации в трансформаторной подстанции ТП-603п, расположенной по адресу: г. Новороссийск, Палагина щель, СНТ «Наука».	17.04.2026	13:10	0,1553	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	20.04.2026	11:00	Выполнение работ по установке (замене аварийно повреждённой) опоры воздушной линии (ВЛ) напряжением 0,4 кВ, с переключением отходящей линии на абонента от трансформаторной подстанции ТП-1-180, расположенной по адресу: г. Геленджик, СНТ "Садовод".	20.04.2026	12:30	0,2025	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	22.04.2026	9:00	Выполнение работ на отходящих воздушных линиях (ВЛ) напряжением 0,4 кВ: монтаж дополнительного (дублирующего) нулевого рабочего провода и переключение абонентских ответвлений фидеров №1, №3, №5 от трансформаторной подстанции ТП-222, расположенной по адресу: г. Новороссийск, с. Федотовка, Палагина щель, СНТ «Прибой».	22.04.2026	17:00	0,3312	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)	Источник информации (наименование журнала)	Причина	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления
	Дата	Время		Дата	Время				
Апрель	24.04.2026	10:00	Выполнение работ по переносу существующей опоры воздушной линии (ВЛ) напряжением 0,4 кВ на отходящей линии от трансформаторной подстанции ТП 3-58, расположенной по адресу: г. Геленджик, СНТ "Виноградарь-2".	24.04.2026	14:00	0,3240	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	29.04.2026	11:30	Выполнение работ по замене силового трансформатора в трансформаторной подстанции ТП-1-182, расположенной по адресу: г. Геленджик, СНТ "Бытовик".	29.04.2026	14:40	0,2536	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
Май	13.05.2026	8:30	Проведение планового ремонта ТП СЛ-20-1041: техническое обслуживание трансформаторной подстанции с выполнением ревизии оборудования, протяжка контактных соединений силовых кабелей, шин и коммутационных аппаратов (рубильников, автоматов, предохранителей) в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ., уборка (покос) травянистой растительности на охранной территории ТП (в пределах ограждения/зоны ответственности) с целью обеспечения противопожарных разрывов и беспрепятственного доступа по адресу: г. Новороссийск, х. Дюрсо, СНТ "Форум".	13.05.2026	10:30	1,1400	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	13.05.2026	11:00	Проведение планового ремонта ТП ШБ-12-1089: техническое обслуживание трансформаторной подстанции с выполнением ревизии оборудования, протяжка контактных соединений силовых кабелей, шин и коммутационных аппаратов (рубильников, автоматов, предохранителей) в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ., уборка (покос) травянистой растительности на охранной территории ТП (в пределах ограждения/зоны ответственности) с целью обеспечения противопожарных разрывов и беспрепятственного доступа по адресу: г. Новороссийск, п. Южная Озереевка.	13.05.2026	13:00	0,5400	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	13.05.2026	13:30	Проведение планового ремонта ТП АД-3-1084: техническое обслуживание трансформаторной подстанции с выполнением ревизии оборудования, протяжка контактных соединений силовых кабелей, шин и коммутационных аппаратов (рубильников, автоматов, предохранителей) в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ., уборка (покос) травянистой растительности на охранной территории ТП (в пределах ограждения/зоны ответственности) с целью обеспечения противопожарных разрывов и беспрепятственного доступа по адресу: г. Новороссийск, пгт. Васильевка, СНТ "Василек".	13.05.2026	15:30	0,1500	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	13.05.2026	15:40	Проведение планового ремонта ТП АД-3-1085: техническое обслуживание трансформаторной подстанции с выполнением ревизии оборудования, протяжка контактных соединений силовых кабелей, шин и коммутационных аппаратов (рубильников, автоматов, предохранителей) в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ., уборка (покос) травянистой растительности на охранной территории ТП (в пределах ограждения/зоны ответственности) с целью обеспечения противопожарных разрывов и беспрепятственного доступа по адресу: г. Новороссийск, пгт. Васильевка, СНТ "Василек".	13.05.2026	17:40	0,2500	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт- ч)	Источник информации (наименование журнала)	Причина	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления
	Дата	Время		Дата	Время				
Май	14.05.2026	8:30	Проведение планового ремонта ТП СЛ-28-989: техническое обслуживание трансформаторной подстанции с выполнением ревизии оборудования, протяжка контактных соединений силовых кабелей, шин и коммутационных аппаратов (рубильников, автоматов, предохранителей) в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ., уборка (покос) травянистой растительности на охранной территории ТП (в пределах ограждения/зоны ответственности) с целью обеспечения противопожарных разрывов и беспрепятственного доступа по адресу: г. Новороссийск, с. Глебовское, СНТ "Отдых".	14.05.2026	10:30	0,6200	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	14.05.2026	11:00	Проведение планового ремонта ТП АД-3-1029: техническое обслуживание трансформаторной подстанции с выполнением ревизии оборудования, протяжка контактных соединений силовых кабелей, шин и коммутационных аппаратов (рубильников, автоматов, предохранителей) в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ., уборка (покос) травянистой растительности на охранной территории ТП (в пределах ограждения/зоны ответственности) с целью обеспечения противопожарных разрывов и беспрепятственного доступа по адресу: г. Новороссийск, пгт. Глебовка, СНТ "Экспресс-2".	14.05.2026	13:00	0,2000	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	14.05.2026	13:10	Проведение планового ремонта ТП АД-3-988: техническое обслуживание трансформаторной подстанции с выполнением ревизии оборудования, протяжка контактных соединений силовых кабелей, шин и коммутационных аппаратов (рубильников, автоматов, предохранителей) в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ., уборка (покос) травянистой растительности на охранной территории ТП (в пределах ограждения/зоны ответственности) с целью обеспечения противопожарных разрывов и беспрепятственного доступа по адресу: г. Новороссийск, пгт. Глебовка, СНТ "Экспресс-2".	14.05.2026	15:10	0,2000	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	14.05.2026	15:30	Проведение планового ремонта ТП АД-3-975: техническое обслуживание трансформаторной подстанции с выполнением ревизии оборудования, протяжка контактных соединений силовых кабелей, шин и коммутационных аппаратов (рубильников, автоматов, предохранителей) в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ., уборка (покос) травянистой растительности на охранной территории ТП (в пределах ограждения/зоны ответственности) с целью обеспечения противопожарных разрывов и беспрепятственного доступа по адресу: г. Новороссийск, с. Глебовское, СНТ "Залесье".	14.05.2026	17:30	0,3000	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	15.05.2026	10:00	Проведение планового ремонта ТП АД-4-976: техническое обслуживание трансформаторной подстанции с выполнением ревизии оборудования, протяжка контактных соединений силовых кабелей, шин и коммутационных аппаратов (рубильников, автоматов, предохранителей) в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ., замена проходных изоляторов, уборка (покос) травянистой растительности на охранной территории ТП (в пределах ограждения/зоны ответственности) с целью обеспечения противопожарных разрывов и беспрепятственного доступа по адресу: г. Новороссийск, северная окраина пос. Южная Озерейка, СНТ "Марушкин Хутор".	15.05.2026	12:00	0,1000	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)	Источник информации (наименование журнала)	Причина	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления
	Дата	Время		Дата	Время				
Май	15.05.2026	13:00	Проведение планового ремонта ТП АД-4-1027: техническое обслуживание трансформаторной подстанции с выполнением ревизии оборудования, протяжка контактных соединений силовых кабелей, шин и коммутационных аппаратов (рубильников, автоматов, предохранителей) в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ., замена проходных изоляторов, уборка (покос) травянистой растительности на охранной территории ТП (в пределах ограждения/зоны ответственности) с целью обеспечения противопожарных разрывов и беспрепятственного доступа по адресу: г. Новороссийск, с. Северная Озереевка, СНТ "Марушкин Хутор".	15.05.2026	15:00	0,1800	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	19.05.2026	8:00	Проведение планового ремонта ТП-331, включающего техническое обслуживание трансформаторной подстанции с выполнением ревизии оборудования, протяжку контактных соединений силовых кабелей, шин и коммутационных аппаратов (рубильников, автоматов, предохранителей) в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ, замену высоковольтных предохранителей, уборку (покос) травянистой растительности на охранной территории ТП (в пределах ограждения/зоны ответственности) с целью обеспечения противопожарных разрывов и беспрепятственного доступа по адресу: г. Новороссийск, СНТ "Юг".	19.05.2026	11:30	0,5250	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	19.05.2026	12:00	Проведение планового ремонта ТП-222, включающего техническое обслуживание трансформаторной подстанции с выполнением ревизии оборудования, протяжку контактных соединений силовых кабелей, шин и коммутационных аппаратов (рубильников, автоматов, предохранителей) в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ, уборку (покос) травянистой растительности на охранной территории ТП (в пределах ограждения/зоны ответственности) с целью обеспечения противопожарных разрывов и беспрепятственного доступа по адресу: г. Новороссийск, Палагина щель, с. Федотовка, СНТ "Прибой".	19.05.2026	13:30	0,0621	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	19.05.2026	14:00	Проведение планового ремонта ТП-603, включающего техническое обслуживание трансформаторной подстанции с выполнением ревизии оборудования, протяжку контактных соединений силовых кабелей, шин и коммутационных аппаратов (рубильников, автоматов, предохранителей) в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ, замену разрядников и кабельных наконечников, уборку (покос) травянистой растительности на охранной территории ТП (в пределах ограждения/зоны ответственности) с целью обеспечения противопожарных разрывов и беспрепятственного доступа по адресу: г. Новороссийск, р-он Палагиной щели, СНТ "Наука".	19.05.2026	16:00	0,1500	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	21.05.2026	10:30	Выполнение работ по демонтажу и монтажу отходящих воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП Ар-8-1197, расположенной по адресу: г. Анапа, с. Федотовка, СНТ «Кубань».	21.05.2026	17:00	1,0013	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)	Источник информации (наименование журнала)	Причина	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления
	Дата	Время		Дата	Время				
Май	21.05.2026	8:00	Проведение планового ремонта ТП-822, включающего техническое обслуживание трансформаторной подстанции с выполнением ревизии оборудования, протяжку контактных соединений силовых кабелей, шин и коммутационных аппаратов (рубильников, автоматов, предохранителей) в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ, уборку (покос) травянистой растительности на охранной территории ТП (в пределах ограждения/зоны ответственности) с целью обеспечения противопожарных разрывов и беспрепятственного доступа по адресу: г. Новороссийск, Палагина щель, СНТ "Надежда".	21.05.2026	9:00	0,1000	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	21.05.2026	9:30	Проведение планового ремонта ТП-602, включающего техническое обслуживание трансформаторной подстанции с выполнением ревизии оборудования, протяжку контактных соединений силовых кабелей, шин и коммутационных аппаратов (рубильников, автоматов, предохранителей) в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ, уборку (покос) травянистой растительности на охранной территории ТП (в пределах ограждения/зоны ответственности) с целью обеспечения противопожарных разрывов и беспрепятственного доступа по адресу: г. Новороссийск, с. Мысхако, Палагина щель, СНТ "Рубеж".	21.05.2026	10:30	0,2840	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	21.05.2026	11:00	Проведение планового ремонта ТП-221, включающего техническое обслуживание трансформаторной подстанции с выполнением ревизии оборудования, протяжку контактных соединений силовых кабелей, шин и коммутационных аппаратов (рубильников, автоматов, предохранителей) в РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ, уборку (покос) травянистой растительности на охранной территории ТП (в пределах ограждения/зоны ответственности) с целью обеспечения противопожарных разрывов и беспрепятственного доступа по адресу: г. Новороссийск, с. Мысхако, Палагина щель, СНТ "Наука".	21.05.2026	13:00	0,3840	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	29.05.2026	8:30	Выполнение работ по замене предохранителей трансформаторов тока в трансформаторной подстанции ТП-603, расположенной по адресу: г. Новороссийск, р-он Палагиной щели, СНТ «Наука», с последующим допуском прибора учета электроэнергии в эксплуатацию совместно с представителем АО «Электросети Кубани» "Новороссийскэлектросеть".	29.05.2026	11:30	0,2625	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	29.05.2026	11:30	Выполнение работ по замене прибора учета в трансформаторной подстанции ТП-222, расположенной по адресу: г. Новороссийск, Палагина щель, с. Федотовка, СНТ "Прибой", с последующим допуском прибора учета электроэнергии в эксплуатацию совместно с представителем АО «Электросети Кубани» "Новороссийскэлектросеть".	29.05.2026	12:00	0,0207	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-
	29.05.2026	12:00	Выполнение работ по оснащению прибора учета устройством сбора/передачи данных (модемом) в трансформаторной подстанции ТП-221, расположенной по адресу: г. Новороссийск, с. Мысхако, Палагина щель, СНТ "Наука", с последующим допуском прибора учета электроэнергии в эксплуатацию совместно с представителем АО «Электросети Кубани» "Новороссийскэлектросеть".	29.05.2026	12:20	0,0639	Журнал ремонтов объектов электросетевого хоз-ва ООО "Юг-Энергосеть"	Плановый ремонт.	-